

Tabell testresultat

Elmotor (typ)	Verkningsgrad	Energianvändning per år	Effektivisering i procent jämfört med IE0	Välj
Asynkronmotor	IE0	96 943 kWh/år	0 %	<input type="checkbox"/>
Asynkronmotor	IE2	94 607 kWh/år	2,4 %	<input type="checkbox"/>
Asynkronmotor	IE3	95 240 kWh/år	1,8 %	<input type="checkbox"/>
Permanent magnetmotor	IE4	91 249 kWh/år	5,9 %	<input type="checkbox"/>
Synkron Reluktansmotor	IE4	92 658 kWh/år	4,4 %	<input type="checkbox"/>